



## KLASSEBUREAU VOOR DE SCHEEPVAART

– Kuipersdijk 13 – 1601 CL Enkhuizen –

tel. +31-(0)228-319966 – fax +31-(0)228-319688

e-mail: [klassebureau@register-holland.nl](mailto:klassebureau@register-holland.nl) - website: [www.register-holland.nl](http://www.register-holland.nl)

## Interne Richtlijn 24/08

No. : 24/08  
Datum : 18 november 2008  
Aan : Alle Surveyors  
Administratie Register Holland  
Van : C.H. Boland, directeur Register Holland  
Onderwerp : Controle brandblussers, brandslangen en straalpijpen

---

Deze Interne Richtlijn vervangt uitvoeringsrichtlijn 12/97 welke bij deze is vervallen.

### Controle draagbare brandblussers zeevaart

De brandblussers aan boord moeten:

- Altijd voor gebruik gereed zijn. Brandblussers moeten voldoen aan de FSS code.
- Tenminste eenmaal per jaar door een daartoe aangewezen persoon aan boord gecontroleerd te worden. Deze controle zal de kapitein vermelden in het scheepsdagboek of het ISM systeem.
- Tenminste eenmaal per 2 jaar gecontroleerd worden door een erkend keuringsstation.

Bij het jaarlijkse survey moet alleen vastgesteld worden of het 2 jaarlijks certificaat van het erkende keuringsstation van de brandblussers nog geldig is en of dit certificaat van toepassing is voor alle aan boord aanwezige brandblussers.

Alle surveyors van Register Holland moeten aan boord vaststellen of de toestand van de brandblussers voldoet aan de eisen. Alleen een certificaat is vanzelfsprekend niet voldoende, daarom ook daadwerkelijk de brandblussers nalopen en vaststellen of deze voor direct gebruik geschikt zijn.

### Brandslangen en straalpijpen

Brandslangen en straalpijpen moeten van een goedgekeurd type zijn en functioneel zijn voor sproeien en spuiten.

Slangkoppelingen moeten deugdelijk aan de brandslangen zijn gemonteerd.

Bij iedere slang moet een passende sleutel voor de slangkoppeling aanwezig zijn.

Brandslangen, brandslangkasten, haspels en sleutels moeten rood zijn.

### Controle draagbare brandblussers binnenvaart

De brandblussers aan boord moeten:

- Altijd voor gebruik gereed zijn.
- Tenminste eenmaal per 2 jaar gecontroleerd te worden door een erkend keuringsstation.

Bij het vier jaarlijkse survey moet alleen vastgesteld worden of de 2 jaarlijks inspectie niet is verlopen en de blussers voor gebruik gereed zijn.